

# Fugenverschluss um Brandschutzklappen

Verschluss von Öffnungen um Brandschutzklappen mit Brandschutzmörtel.



## Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

## Einsatzbereiche

- Massivwand, Decke

## Produkte



**GFM**  
**Brandschutzmörtel**  
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167000



**NOVASIT K2**  
**Brandschutzmörtel**  
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163000



**NOVASIT BM**  
**Brandschutzmasse**  
Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000  
Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010



**Schottschild**  
Art.-Nr. 14000

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	Verwendbarkeitsnachweis des Klappenherstellers
<p>Bei der Vermörtelung von Brandschutzklappen wird in der Regel eine Druckfestigkeit von M 2,5 an den verwendeten Mörtel gestellt. Diese Anforderung erfüllen alle Brandschutzmörtel in unserem Sortiment. Eine separate Prüfung in Verbindung mit spezifischen Klappentypen ist nicht erforderlich.</p>	
<p>Details zum Einbau sind den Anwendbarkeitsnachweisen und Einbauanleitungen der Klappenhersteller zu entnehmen.</p>	