

System Cable Tube ML

Abschottung für Elektroinstallationen zum Einbau in Systemböden.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand (Öffnungsverschluss mit Weichschott) und Massivwand (Öffnungsverschluss mit Weich- oder Mörtelschott) in Systemböden, auch unter Brandschutztüren

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	aBG Z-19.53-2644	
Bauteilstärke	≥ 100	
Schottstärke	≥ 100 / ≥ 150 (Weich- / Mörtelschott)	
Maximale Schottgröße	Wand	2000 × 150

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 50	
	Kabelbündel	100 % / ≤ 21	
	EIR	Einzel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bündel	100 % / ≤ 32 / ≤ 21

Alle Angaben in mm

System Cable Tube ML

Produkte



Cable Tube ML
Cable Tube
 Länge 200 mm – Art.-Nr. 01272201



NOVASIT K2
Brandschutzmörtel
 Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163000



GFM
Brandschutzmörtel
 Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167000



Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOTECT-A
 1000 × 600 × 50 mm – Art.-Nr. 01181155



FLAMMOTECT-A
Brandschutzbeschichtung
Farbe
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131

Feste Farbe
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136
 Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

Spachtel
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134
 Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115



Mineralwolle
 Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



Schottschild
 Art.-Nr. 14000

Ausführungsvarianten


Ausführung in Massivwänden

	<p>Mörtelschott</p>		<p>Weichschott</p>
--	----------------------------	--	---------------------------

Ausführung in leichten Trennwänden

	<p>Weichschott</p>
--	---------------------------

Gruppenanordnung mehrerer Cable Tubes



Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
 © Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.